



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT)

Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec.istruzione.it
tel./fax 095-7082024 - C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.edu.it

Al DSGA e ai Collaboratori Scolastici
Ai docenti responsabili di plesso
Scuola dell'infanzia e primaria
Sito web d'Istituto

Circolare n.18 del 14/09/2024

OGGETTO: Registro dei collaboratori scolastici

Si allega alla presente il registro che, in ossequio a quanto riportato nella circolare DCPREV prot. n.5264 del 18-04-2018 relativamente alle misure compensative da mettere in atto per gli edifici sprovvisti di adeguamento alla prevenzione incendi, ogni collaboratore scolastico provvederà a compilare, dopo aver verificato **giornalmente** quanto segue:

- gli estintori devono risultare al loro posto, liberi da ostacoli, chiaramente visibili e immediatamente utilizzabili;
- gli idranti, se presenti, devono risultare liberi da ostacoli, chiaramente visibili e immediatamente utilizzabili;
- i pulsanti di allarme, o i comandi delle campanelle laddove queste vengono utilizzate come sistemi di allarme, devono risultare visibili e facilmente raggiungibili;
- le uscite di emergenza devono risultare facilmente apribili (non chiuse a chiave, con chiavistelli, catene, sedie ecc.), libere da ostacoli di qualsiasi natura, con maniglione antipánico integro e ben funzionante, sgombre da ostacoli;
- gli accessi alla scuola, le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale ecc.) devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo anche provvisorio;
- le porte tagliafuoco REI devono risultare, se prive di elettrocalamite, rigorosamente chiuse.

I docenti responsabili di plesso devono verificare che il registro venga compilato quotidianamente.

Zafferana Etnea, 14/09/2024



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)